

АКТ проведения ППР на объекте СЗО

№ 034-50820

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР « 15 » 09 2023 г.

Наименование учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Буденновская средняя школа Урюпинского района Волгоградской области"

Адрес учреждения: хутор Дьяконский 1й пер Школьный 1, Урюпинского района, Волгоградской области

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.:
ДИРЕКТОР Хлуденева Светлана Владимировна 8 8 444 2 9 32 23

Исполнитель: Котлов Сергей Генрихович

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
<p>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</p> <p><small>*Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)</small></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Наличие ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Нет места в ТШ <input type="checkbox"/>	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input checked="" type="checkbox"/>	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендиование)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	

3.2 Наличие ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.2. Подключение КШ ч\з ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	

Дополнительная информация:

Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

ФИО
представителя
Заказчика

Курдюмова СВ

Подпись

СВ

ФИО
Исполнителя

Котиков С.Т

Подпись

Котиков